

कार्यालय कनिष्ठ अभियंता
चनपटिया ब्लॉक पश्चिम चम्पारण

प्रमाण पत्र संख्या : ० /

दिनांक : 24/4/24

विषय :- अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण प्रमाण-पत्र ।


आज दिनांक 24.04.2024 को मेसर्स/प्रो० St. Michael's Academy, Chhawani Bettiah द्वारा लगाए गये, अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण अग्निशामक पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया द्वारा किया गया है। जाँच के दौरान इनके सभी यंत्रों को सील एवं चालु हालत में सही पाया गया है। जो निम्न प्रकार है।


क्र० सं०	प्रकार	रिफील	वजन	अदद
1. ए० बी० सी० टाइप फायर एक्सटिंग्युशर	22/04/2024 to 21/04/2025		06 Kg	60 pcs
2. डी० सी० पी० टाइप फायर एक्सटिंग्युशर	22/04/2024 to 21/04/2025		05 Kg	08 pcs
3. मैकनिकलफोम टाइप फायर एक्सटिंग्युशर	22/04/2024 to 21/04/2025		05 Kg	01 pcs
4. सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटिंग्युशर	22/04/2024 to 21/04/2025		09 LTR	01 pcs
5. वाटर सी० ओ० टु० टाइप फायर एक्सटिंग्युशर				
6. किलीन एजेन्ट टाइप फायर एक्सटिंग्युशर				
7. फायर हाइड्रेन्ट				
8. फायर अलार्म				
9. स्मोक डिटेक्टर				
10. बालु भरी बाल्टी				03 Kg
11. पानी भरी बाल्टी				03 Kg
12. एसप्रिंगकलर				
13. फायर बॉल				

अतः इन्हें निर्गत तिथि से दिनांक 21/04/2025 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है। इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. समयानुसार रिफील कराएंगे।
2. सभी यंत्रों का यथा स्थान रखेंगे।
3. नोजल को साफ रखेंगे।
4. वासर साफ रखेंगे।
5. अतिरिक्त रिफील रखेंगे।

अतः ऐसा नहीं करने पर सभी यंत्र नाकाम सिद्ध हो सकते हैं जिसके पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रसंग पर होगी, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापति रद्द करने की अनुशंसा राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार, पटना। तथा जिला पदाधिकारी, बेतिया से की जा सकती है।


24/4/24
JUNIOR ENGINEER
CHANPATIYA L.A.E.O.
WD.-01 BETTIAH


24/04/24
Assistant Engineer
Chanpatiya, LAEO
W.D.-01, Bettiah